


Wpł. dn. 28.02.2019 r.

Nr. 574 zał. 1



Gminny Zakład Gospodarki  
Komunalnej w Miłoradzu  
ul. Główna 5  
82-213 Miłoradz

## DECYZJA

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59), art. 334 pkt. 8, art. 335 ust.4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), art. 5 ust.1, art. 12 ust.1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152), § 3 ust. 3, § 4 ust.1, § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz art. 104 kpa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku po rozpatrzeniu sprawozdań z badań nr 2/52/19 z dnia 17.01.2019 r. i 37/52/19 z dnia 20.02.2019 r. wykonanych w Laboratorium Badania Wody PSSE w Kwidzynie

### stwierdza

przydatność wody do spożycia z Wodociągu Publicznego Stara Kościelnica.

### Uzasadnienie

Dnia 14.02.2008 r. w związku ze stwierdzeniem zawyżonej zawartości parametru chemicznego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku wystawił decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w zakresie zawartości jonu amonowego do 1,50 mg/l przy wartościach pozostałych parametrów odpowiadających wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.417 ze zm.), w której nakazano doprowadzenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Wodociągu Publicznym Stara Kościelnica, gm. Miłoradz pod względem chemicznym do obowiązujących norm sanitarnych w terminie do dnia 30 czerwca 2009 r.

W czasie trwania postępowania administracyjnego wydane zostały cztery decyzje administracyjne zmieniające termin doprowadzenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do odpowiednich norm sanitarnych.

Wydając zgody na zmiany terminów decyzji PPIS w Malborku brał pod uwagę sytuację finansową Gminy Miłoradz oraz podejmowane przez stronę działania naprawcze polegające na montażu aeratorów w hydroforni i zaszczepianie związków redukujących amoniak.

Powyższe działania nie wpłynęły na poprawę jakości wody w zakresie zawartości jonu amonowego.

W dniu 2.11.2016 r. strona przedstawiła Decyzję nr 335/2016 Starosty Malborskiego z dnia 28.09.2016 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na rozbudowę stacji uzdatniania wody.

Decyzja objęła: remont istniejącego budynku stacji, budowę zbiornika retencyjnego, budowę instalacji wodociągowej na terenie stacji, budowę przyłącza kanalizacyjnego wraz z instalacjami elektrycznymi, oświetleniem, AKPiA, wentylacją i c.o. na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody.

W dniu 20.02.2018 r. wpłynęło pismo strony informujące, iż z dniem 26.02.2018 r. zostaną rozpoczęte prace modernizacyjne w stacji uzdatniania wody w Starej Kościelnicy.

Ostatecznie prace modernizacyjne i idąca za tym poprawa jakości wody z Wodociągu Publicznego Stara Kościelnica zostały zakończone w listopadzie 2018 r., co potwierdziły raporty z badań wody nr 2056/2018 i nr 2221/2018 próbek pobranych w ramach kontroli wewnętrznej.

Zgodnie z § 20 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w ramach nadzoru sanitarnego po zakończeniu działań naprawczych upoważniony przedstawiciel PPIS w Malborku w dniach 15.01.2019 r. i 19.02.2019 r. dokonał poboru próbek wody w zakresie zawartości jonu amonowego z w/w wodociągu. Na podstawie sprawozdań z badań nr 2/52/2019 z dnia 17.01.2019 r. oraz nr 37/52/19 z dnia 20.02.2019 r. próbek wody pobranych z instalacji wodociągowej w budynku nr 22 w Starej Kościelnicy zawartość jonu amonowego wynosiła odpowiednio 0,4 mg/l i 0,22 mg/l.

Przedmiotowe badania wykazały, że jakość wody produkowanej przez WP Stara Kościelnica odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i pozwala na stwierdzenie przydatności wody do spożycia. Ustały więc przyczyny będące powodem warunkowego korzystania z wody do spożycia z wodociągu publicznego Stara Kościelnica w zakresie parametru jonu amonowego.

Wobec powyższego zdecydowano jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 k.p.a. w trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Zgodnie z art. 127a § 2 k.p.a. z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Malborku  
*Elżbieta Zybko*

**Otrzymują:**

I. Jako strona w sprawie (za potwierdzeniem odbioru):

1. Gminny Zakład Gospodarki  
Komunalnej w Miłoradzu  
ul. Główna 5  
82-213 Miłoradz

II. Do wiadomości:

1. Pan Arkadiusz Skorek  
Wójt Gminy Miłoradz  
ul. Żuławska 9  
82-213 Miłoradz
2. aa