

Malbork, dnia 26.02.2019 r.

Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej w Miłoradzu
ul. Główna 5
82-213 Miłoradz

DECYZJA

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59), art. 334 pkt. 8, art. 335 ust.4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), art. 5 ust.1, art. 12 ust.1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152), § 3 ust. 3, § 4 ust.1, § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz art. 104 kpa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku po rozpatrzeniu sprawozdań z badań nr 3/52/19 z dnia 17.01.2019 r. i 38/52/19 z dnia 20.02.2019 r. wykonanych w Laboratorium Badania Wody PSSE w Kwidzynie

stwierdza

przydatność wody do spożycia z Wodociągu Publicznego Gnojewo.

Uzasadnienie

Dnia 22.12.2008 r. w związku ze stwierdzeniem zawyżonej zawartości parametru chemicznego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku wystawił decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w zakresie zawartości jonu amonowego do 1,50 mg/l przy wartościach pozostałych parametrów odpowiadających wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.417 ze zm.), w której nakazano doprowadzenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Wodociągu Publicznym Gnojewo, gm. Miłoradz pod względem chemicznym do obowiązujących norm sanitarnych w terminie do dnia 30 września 2010 r.

W czasie trwania postępowania administracyjnego wydanych zostało sześć decyzji administracyjnych zmieniających termin doprowadzenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z Wodociągu Publicznego Gnojewo do odpowiednich norm sanitarnych. Termin wykonania ostatniej decyzji zmieniającej upłynął z dniem 31.12.2018 r.

Wydając zgody na zmiany terminów decyzji PPIS w Malborku brał pod uwagę sytuację finansową Gminy Miłoradz, starania o pozyskanie środków pieniężnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz podejmowane przez stronę działania naprawcze polegające na montażu aeratorów w hydroformi i zaszczepianie związków redukujących amoniak.

Powyższe działania nie wpłynęły na poprawę jakości wody w zakresie zawartości jonu amonowego.

W dniu 2.11.2016 r. strona przedstawiła Decyzję nr 350/2016 Starosty Malborskiego z dnia 4.10.2016 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na rozbudowę stacji uzdatniania wody.

Decyzja objęła: remont istniejącego budynku stacji, budowę zbiornika retencyjnego, wymianę obudowę studni głębinowej, budowę instalacji wodociągowej, przyłącza kanalizacyjnego wraz z instalacjami elektrycznymi, aparaturę kontrolno - pomiarową i automatykę, wentylację i c.o. na terenie istniejącej stacji. Ostatecznie prace modernizacyjne hydroforni w Gnojewie i idąca za tym poprawa jakości wody do wartości zgodnych z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) z Wodociągu Publicznego Gnojewo zostały zakończone do dnia 31 grudnia 2018 r.

W dniach 15.01.2019 r. i 19.02.2019 r. upoważniony przedstawiciel PPIS w Malborku dokonał poboru próbek wody do wybranych oznaczeń chemicznych tj. jonu amonowego z w/w wodociągu.

Na podstawie sprawozdań z badań nr 3/52/2019 z dnia 17.01.2019 r. i 38/52/19 z dnia 20.02.2019 r. próbek wody pobranych z instalacji wodociągowej w Zakładzie Rolnym w Gnojewie zawartość jonu amonowego wynosiła odpowiednio 0,09 mg/l i poniżej 0,08 mg/l.

Przedmiotowe badania wykazały, że jakość wody odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i pozwala na stwierdzenie przydatności wody do spożycia.

W wyniku prowadzonych działań przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu uzyskano poprawę jakości wody pod względem zawartości jonu amonowego. Ustały więc przyczyny będące powodem warunkowego korzystania z wody do spożycia z Wodociągu Publicznego Gnojewo w zakresie parametru jonu amonowego.

Wobec powyższego zadecydowano jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 k.p.a. w trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Zgodnie z art. 127a § 2 k.p.a. z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Malborku
Elżbieta Zybko

Otrzymują:

I. Jako strona w sprawie (za potwierdzeniem odbioru):

1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu
ul. Główna 5
82-213 Miłoradz

II. Do wiadomości:

1. Pan Arkadiusz Skorek
Wójt Gminy Miłoradz
ul. Żuławska 9
82-213 Miłoradz
2. aa